

Отчет по выполнению предписаний, № 103 от 15.05.2024 года ТО У Роспотребнадзора
МБОУ СОШ № 20 улица Толстого, дом 20А

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств, необходимых для устранения предписаний	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (Выполнено, не выполнено, выполнено частично (указать, что выполнено), дата)	В том числе выполнено в 2024 году			Примечание
					Выполнено всего в 2024 г на сумму руб.	I -II квартал 2024г.		
						Отметка о выполнении	Сумма, руб	
1	Количество обучающихся во многих классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Учтено в п2 предписания № 201 от 12.12.2023	01.09.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	0	Планируется к 01.09.2024 уменьшение количества обучающихся в классах, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка
2	Имеются во многих учебных кабинетах, коридорах дефекты покрытия стен (трещины), пола (дефекты линолеума); имеются дефекты на потолке (следы течи) в коридорах, дефекты покрытия потолка (следы течи) и стен, пола в спортзале, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Учтено в п.5 предписания № 2_от 28.01.2022 г. ТО УФС Роспотребнадзор	01.09.2024	Не выполнено	0	-	0	На расходы по содержанию здания и конструктивных элементов образовательному учреждению финансирование не выделялось. Учреждением подготовлены дефектные ведомости на ремонт помещений.
3	Имеются дефекты покрытия (деформация, сколы покрытий) учебной мебели в учебных кабинетах, актовом зале установлена мебель (стулья) с неустойчивым покрытием к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Учтено в п3 предписания № 201 от 12.12.2023	01.09.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	3109747,90	В департамент образования сформирована заявка на приобретение мебели в целях устранения предписаний ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре № 201 от 12.12.2023

4	Отсутствует холодное и горячее водоснабжение в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, биологии, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Учтено в п4 предписания № 201 от 12.12.2023	01.09.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составлены дефектные акты для выполнения ремонтных работ
5	Количество санитарных приборов (раковины, унитазы для детей не соответствуют требованиям Таблица 6.4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и или безвредности для человека факторов среды обитания	Учтено в п6 предписания № 201 от 12.12.2023	01.09.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составлены дефектные акты для выполнения ремонтных работ
6	Покрытие проездов, дорожек на территории выполнено асфальтом. Имеются дефекты покрытия (ямы), что не соответствует п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	2500000,00	01.09.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составляются дефектные акты для выполнения ремонтных работ
7	Обеденный зал на 144 места. При обеденном зале установлены раковины для мытья рук в количестве 6 штук (с подводкой горячей и холодной воды) требование п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, один кран на 20 посадочных мест, не выполняется.	500000,00	01.09.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составляются дефектные акты для выполнения ремонтных работ
8	На момент проведения обследования, внутренняя отделка помещений спортзала, имеет дефекты отделки пола, в виде сколов краски, что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	100000,00	01.09.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составляются дефектные акты для выполнения ремонтных работ
9	На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №4 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), в кабинете №5 (следы протекания на потолке и трещины на стенах), кабинет №12 (следы протекания на потолке), а также сколы плитки в коридоре, лестничных пролетов, трещины на стенах и следы протекания в коридорах, что не соответствует п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	250000,00	01.09.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	30000,00	В рамках текущего ремонта устраняются выявленные дефекты
10	При обследовании установлено, что в кабинете 7 для ограждения отопительных приборов используется древесно-стружечные листы, что не соответствует п.2.7.5. СП 2.4.3648-20	25000,00	01.09.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	5000,00	В рамках текущего ремонта устраняются выявленные дефекты

11	Количество обучающихся во многих классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	-	01.09.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	0	Планируется к 01.09.2024 уменьшение количества обучающихся в классах, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка
	Итого	3375000,00					3144747,90	

ИТОГО: 3375000 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Директор



Н.В. Бауэр