

Отчет по выполнению предписаний, № 201 от 12.12.2023 года ТО У Роспотребнадзора
МБОУ СОШ № 20 улица Толстого, дом 20А

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств, необходимых для устранения предписаний	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (Выполнено, не выполнено, выполнено частично (указать, что выполнено), дата)	В том числе выполнено в 2024 году		Примечание	
					Выполнено всего в 2024 г на сумму руб.	I -II квартал 2024г.		
						Отметка о выполнении		Сумма, руб
1	Количество обучающихся во многих классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	-	30.01.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	0	Планируется к 01.09.2024 уменьшение количества обучающихся в классах, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка
2	Имеются во многих учебных кабинетах, коридорах дефекты покрытия стен (трещины), пола (дефекты линолеума); имеются дефекты на потолке (следы течи) в коридорах, дефекты покрытия потолка (следы течи) и стен, пола в спортзале, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Учтено в п.5 предписания № 2_от 28.01.2022 г. ТО УФС Роспотребнадзор	30.01.2024	Не выполнено	0	-	0	На расходы по содержанию здания и конструктивных элементов образовательному учреждению финансирование не выделялось.
3	Имеются дефекты покрытия (деформация, сколы покрытий) учебной мебели в учебных кабинетах, актовом зале установлена мебель (стулья) с неустойчивым покрытием к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	1497666,66	30.01.2024	Выполнено частично	0	Выполнено частично	3109747,90	В департамент образования сформирована заявка на приобретение мебели в целях устранения предписаний ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре № 201 от 12.12.2023

4	Отсутствует холодное и горячее водоснабжение в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, биологии, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	156000,00	30.01.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составлены дефектные акты для выполнения ремонтных работ
5	Не допускается в спортзале использование разных типов ламп с разным световым излучением, что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	0	30.01.2024	Выполнено	0	-	0	
6	Количество санитарных приборов (раковины, унитазы для детей не соответствуют требованиям Таблица 6.4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	150000,00	30.01.2024	Не выполнено	0	-	0	Специалистами ДЭАЗиИС составлены дефектные акты для выполнения ремонтных работ
	Итого	1803666,66					3109747,90	

ИТОГО: 1803666 (один миллион восемьсот три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек

Директор



Н.В. Бауэр