

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
 В.А. Индеркина
« 10 » 2022г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №20
 Н.В. Бауэр
« 10 » 2022г.



**Инструкция
о порядке действий дежурного персонала при получении
сигналов о пожаре и неисправности установок (систем)
противопожарной защиты объекта
МБОУ СОШ №20**

**1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной
автоматики, дежурный (вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:**

1.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон;

1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты — можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

1.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- Директор МБОУ СОШ №20 – 61-65-01-Н.В. Бауэр _____;
- Заместитель директора по АХР – 89991766461-О.Н. Велько ____;
- Заведующий хозяйством – 89124105394-М.Д. Наказная _____;

1.4.3. Действовать по инструкции «Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в МБОУ СОШ №20» при возникновении пожара.

1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.5.1. Осуществить сброс сигнала;

1.5.2. Сообщить о ложном срабатывании по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.5.3. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

1.5.4. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону 61-95-89;

1.5.5. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

1.5.6. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

1.5.7. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключения для возможности взятия остальных извещателей в разделе.

2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: 61-95-89;

2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3. При заступлении на дежурство дежурный (вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

3.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

3.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

3.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: 61-95-89;

3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Приема-сдачи дежурства в МБОУ СОШ №20».

Инструкцию разработал заместитель директора по АХР  /_О.Н. Велько/

ознакомлен(а)

[illegible]

ознакомлен(а)

[illegible]